

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் துறை

தடையின்மைச்சான்று

எண்:249/V/2022 இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட் - தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம்.
நாள்:15.06.2022

பொருள்: தீயணைப்பு - மீட்புப்பணிகள் துறை -இருங்காட்டுக்கோட்டை தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம் - பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/நடத்திட அங்கீகாரம் வழங்கி தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

பார்வை:

1.அரசுஆணை எண்.122 பள்ளிகல்வி (2)துறை,நாள் 14.09.2004
2. அரசுஆணை எண்.123பள்ளிகல்வி (2)துறை,நாள் 14.09.2004

3.M/s MAHARISHI VIDYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL
Irrungattukottai, என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம்.

நாள்: 13.06.2022

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி S.No.33/1A, 1B, 1C & 33/7, VGN

Brixton, Irungattukottai, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram Dist. என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள M/s MAHARISHI VIDYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL, (G+2) என்ற பள்ளியினை 15.06.2022 அன்று இருங்காட்டுக்கோட்டை நிலைய அலுவலர் திரு. கோ.இராஜேந்திரன் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நடத்திட அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

CONDITIONS

1. This License is valid for One year from the date of issue.
2. Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
3. Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
4. Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this department.
5. Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
 - a) Building occupancy capacity should not be more than 4 people per Sq. meter as per The National Building Code-2016.
 - b) The staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (Grooving) to Avoid falling of children.
 - c) As per Para 6.3 of the BIS Standards IS 14435:1997 as the Classrooms have only One entrance, the capacity of the class room shall have to be limited to 45 students

பெறுநர் :

M/s MAHARISHI VIDYA MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL,
S.No.33/1A, 1B, 1C & 33/7, VGN Brixton,
Irungattukottai, Sriperumbudur Taluk,
Kancheepuram Dist.

நகல்: மாவட்ட அலுவலர்,

15/06/2022
நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு-மீட்பு பணி நிலையம்
இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்